

TÜV NORD CERT GmbH · Postfach 10 32 61 · 45032 Essen

Bachmann electronic GmbH  
Kreuzäckerweg 33  
6800 Feldkirch  
Österreich

**TÜV NORD CERT GmbH**

Am TÜV 1  
45307 Essen

Tel.: 0201 825-0  
Fax: 0201 825-2517

[gridcode@tuev-nord.de](mailto:gridcode@tuev-nord.de)  
[www.tuev-nord.de/netzintegration](http://www.tuev-nord.de/netzintegration)

TÜV®

Unser/Ihr Zeichen  
8121662100  
44 798 13120815

Ansprechpartner/in  
Herr Christian Unterschemmann  
[cunterschemmann@tuev-nord.de](mailto:cunterschemmann@tuev-nord.de)

Durchwahl  
Telefon +49 201 825 2484

Datum  
4. August 2023

## **Anerkennung der Softwareversion 2.06R für das GSP274 / GSP274 cc für das Komponentenzertifikat Reg.-Nr. 44 798 13120815 Rev.1.1 gemäß der VDE-AR-N 4105**

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Schutzgeräte mit der Produktbezeichnung GSP274 / GSP274 cc von der Firma Bachmann electronic GmbH sind im Komponentenzertifikat Reg.-Nr. 44 798 13120815 Revision 1.1 /U1/ sowie in den beigefügten Anerkennungsschreiben /U4/ und /U5/ die derzeit zulässigen Softwareversionen aufgeführt. Bachmann electronic GmbH plant zukünftig, die aktualisierte Softwareversion 2.06R mit einzusetzen. Gegenstand dieses Anerkennungsschreibens ist die Prüfung, ob mit der aktualisierten Softwareversion die Anforderungen aus den zugrundeliegenden Richtlinien des o.g. Zertifikats weiterhin erfüllt werden und die Softwareversion in das Zertifikat aufgenommen werden kann.

Die Änderungen der Softwareversion R2.06R wird in der Herstellererklärung /U2/ beschrieben. Der Herstelleranalyse /U3/ zu den jeweiligen Änderungen ist zu entnehmen, dass die neue Software keine negativen Auswirkungen auf die zertifizierungsrelevanten Eigenschaften der Schutzgeräte hat.

Nach Prüfung und Bewertung der von Ihnen vorgelegten Herstellererklärungen können wir Ihnen mitteilen, dass wir die aktualisierte Softwareversion für den u.g. Gerätetyp für das Komponentenzertifikat Reg.-Nr. 44 798 13120815 Rev. 1.1/U1/ gemäß der VDE-AR-N 4105 zusätzlich zu den dort genannten Versionen wie folgt anerkennen:

**Sitz der Gesellschaft**  
TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1  
45307 Essen

Tel.: 0201 825-0  
Fax: 0201 825-2517  
[info.tncert@tuev-nord.de](mailto:info.tncert@tuev-nord.de)  
[tuev-nord-cert.de](http://tuev-nord-cert.de)

**Geschäftsführung**  
Dipl.-Ing. Wolfgang Wielpütz  
Dipl.-Oec. Sandra Gerhartz

**Amtsgericht Essen**  
HRB 9976  
USt.-IdNr.: DE 811389923  
Steuer-Nr.: 111/5706/2193

**Deutsche Bank AG, Essen**  
BIC (SWIFT-Code): DEUTDE33XXX  
IBAN-Code: DE26 3607 0050 0607 8950 00



Funktion	Schutzgerät
Hersteller	Bachmann electronic GmbH
Typenbezeichnung	GSP274 / GSP274 cc
Softwareversion	2.04R / 2.05R / 2.06R

Mit freundlichen Grüßen

Essen, 04.08.2023

TÜV NORD CERT GmbH

Dipl.-Ing. M. Berghaus  
Stellv. Fachleiter

Dipl.-Ing. Ch. Unterschemmann  
Prüfer

**Dokumente:**

- /U1/ Komponentenzertifikat TÜV NORD CERT GmbH 44 797 20156701 Revision 1
- /U2/ Herstellererklärung zur Softwareanpassung / 08.05.2023
- /U3/ Risikoanalyse: GRID Measurement GSP274 / 08.05.2023
- /U4/ Anerkennungsschreiben zur Softwareversion 2.04R / 24.02.2021
- /U5/ Anerkennungsschreiben zur Softwareversion 2.05R / 22.06.2021